



Foto: Berufsschule Scala

## Besserer Zugang zum WC

In der Kantonsschule Aarau bestand in der öffentlichen Mensa ein Behinderten-WC, welches für Rollstuhlfahrer nicht zugänglich war. Wir zeigen, wie wir vorgegangen sind. Zugänglichkeit ermöglichen am Beispiel eines Behinderten-WC.

### So sind wir vorgegangen

Das Behinderten-WC der öffentlichen Mensa war für die Benutzung mit Rollstuhl nicht geeignet. Das Problem bestand darin, dass sich die Tür nach innen öffnete und sich danach nicht mehr schliessen liess, sobald jemand mit Rollstuhl im WC stand.

Mit einer Fotodokumentation wurde das Problem visualisiert und ein Antrag zur Verbesserung an die Schulleitung gestellt. Dieser Antrag wurde bewilligt und die baulichen Anpassungen vorgenommen. Mit dem Einbau einer Schiebetür konnte das Problem behoben werden. Die Tür lässt sich nun leicht öffnen und schliessen. Es bleibt genug Platz in der WC-Kabine zum Rangieren mit dem Rollstuhl.

Die Lernenden mit Rollstuhl sind mit dem Umbau sehr zufrieden. Sie können nun selbständig und ungestört das WC benutzen.



Als nächster Schritt wird für den Eingangsbereich der Kantonsschule eine Lösung gesucht. Diese lässt sich für Rollstuhlfahrer nicht eigenständig öffnen.

UN-BRK-Artikel: Art. 9, 1a: Zugänglichkeit

Autorin: Brigitte Steinhoff

Institution:



Kontakt:

**Brigitte Steinhoff**

Stiftung Lebenshilfe  
Berufsschule Scala  
[info@berufsschule-scala.ch](mailto:info@berufsschule-scala.ch)

[Zur Webseite](#)

[Weitere Dokumente](#)

Seite 2

Umgesetzt durch:



CURAVIVA.CH



Unterstützt durch:

